

# 企业事业环境信息公开目录明细

## 一、基础信息

单位名称	深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂一二期		
生产地址	宝安区松岗街道办塘下涌村老虎坑环境园		
企业负责人	钟日钢	组织机构代码证	67299724-5
联系方式	区号	0755	
	电话号码	0755-61860900-8297	
	联系人	黄俊宾	
	传真号码	0755-61860992	
	邮政编码	518105	
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围)	垃圾焚烧发电厂		
主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	1、电量	千瓦时	583747080
	2、蒸汽	吨	149253.69

## 二、排污信息

### (一) 废水污染物信息表

排污口信息	废水执行标准	(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及燕川污水处理厂进厂设计水质的较严值执行	允许排放的废水总量 (t/a)	517
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1、WS-6577735	总排放口	PH、SS、COD、氨氮	燕川污水处理厂
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	化学需氧量	280	4~117 mg/L	3.965 吨
	悬浮物	220 (mg/L)	未检出~5mg/L	0.62 吨
	氨氮	40 (mg/L)	0.06~0.43mg/L	0.138 吨
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2017.01.09	EJ1701A909 号	无	

2017.02.07	EJ1702A828—1号	无
2017.03.07	EJ1703A178—1号	无
2017.04.12	EJ1704A029号	无
2017.05.04	EJ1705A763号	无
2017.06.08	EJ1706A873号	无
2017.07.11	ZJ[2017-07]102号	无
2017.08.09	ZJ[2017-08]148号	无
2017.09.12	ZJ[2017-09]197号	无
2017.10.10	ZJ[2017-10]238号	无
2017.11.15	ZJ[2017-11]313号	无
2017.12.19	ZJ[2017-12]353号	无

**(二) 废气污染物信息表**

排污口信息	废气执行标准	GB18485 及粤环审[2009]45号较严值		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1、FQ-6750786	一期烟囱	SO2、NOX、CO、HCL、烟尘等	大气
2、FQ-6577735	二期烟囱	SO2、NOX、CO、HCL、烟尘等	大气	
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	二氧化硫	60 (mg/m3)	<5 mg/m <sup>3</sup>	20.21 吨
	氮氧化物	240 (mg/m3)	58~184 mg/m <sup>3</sup>	547.57 吨
	一氧化碳	50 (mg/m3)	2~4 mg/m <sup>3</sup>	15.29 吨
	氯化氢	50 (mg/m3)	2~3 mg/m <sup>3</sup>	12.45 吨
	烟尘	30 (mg/m3)	1~7 mg/m <sup>3</sup>	19.72 吨
	二噁英	0.1 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	0.0056~0.0811 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	——
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2017.02.13	WQJ2017/0083	无	
	2017.01.13	WQJ2017/0049	无	
	2017.04.19	WQJ2017/0232	无	
	2017.04.26	WQJ2017/0233	无	
	2017.07.19	WQJ2017/0374	无	
	2017.07.19	WQJ2017/0421	无	
	2017.10.30	WQJ2017/0504	无	
	2017.11.03	WQJ2017/0519	无	
	2017.03.02-2017.03.06	华环监测二噁英2017第027号	无	
	2017.03.27-2017.03.28	华环监测二噁英2017第032号	无	
	2017.10.25-2017.10.26	华环监测二噁英2017第166号	无	
	2017.10.24-2017.11.01	华环监测二噁英2017第168号	无	

**(三) 危险废物信息表**

废物名称	产生量	贮存量	规范转移量	倾倒丢弃量
1、飞灰	27838.54 吨	0	转移 2617.46 吨，自行处理 25221.08 吨	0
2、废矿物油	40.395 吨	0	40.395 吨	0
3、废旧布袋	1.38 吨	0	1.38 吨	0
4、油漆	2.605 吨	0	2.605 吨	0
5、废灯管	0.16 吨	0	0.16 吨	0

**(四) 噪声污染物信息表**

**噪声执行标准：** GB12348-2008 2 类标准要求，即： 昼间 60 dB(A)、夜间 50 dB(A)

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2017.05.22	A2170003335114C	无
	2017.08.15	A2170003335119C	无
	2017.11.21	A2170003335126C	无

**(五) 环境空气污染物信息表**

**环境空气执行标准：** 氨气：1.5mg/m<sup>3</sup>；硫化氢：0.06mg/m<sup>3</sup>；臭气浓度：20（无量纲）

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2017.05.22	A2170003335114C	无
	2017.08.15	A2170003335119C	无
	2017.11.21	A2170003335126C	无

### 三、防治污染设施的建设和运行情况

序号	设施名称	运行情况
1	SNCR(脱硝)	正常
2	半干式反应塔	正常
3	干法脱酸	正常
4	活性炭喷射	正常
5	布袋除尘器	正常
6	SCR(脱硝)	正常

#### 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	上传批复意见	备注
1	《深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧厂及炉渣填埋场环境影响报告书》（送审稿）	——	2001年8月	——		
2	关于《深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧厂及炉渣填埋场环境影响报告书》（送审稿）的批复	深圳市环境保护局	2001.10.10	深环批函 [2001]099号		
3	《关于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂环保设施投入试运行的批复意见》	深圳市环境保护局	2005.12.14	深环试运行 [2005]120号		
4	《关于深圳市宝安区城市管理办公室项目竣工环境保护验收的决定书》	深圳市环境保护局	2006.08.12	深环验收 [2006]118号		
5	广东省污染物排放许可证（深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂一二期）	深圳市人居环境委	2015.05.07	4403012010000432		深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂一、二期于2015年5月7日开始，排污

						许可证合并为 1个
6	《深圳市宝安（老虎坑）垃圾焚烧发电厂二期工程环境影响报告书》	——		国环评证甲字第 2801号		
7	《关于深圳市宝安（老虎坑）垃圾焚烧发电厂二期工程环境影响报告书的批复》	广东省环境保护厅	2009. 12. 7	粤环审[2009]45 号		
8	《关于宝安（老虎坑）垃圾发电厂二期扩容主体工程进垃圾调试问题的复函》	深圳市人居环境委员会	2012. 10. 31	深人环函 [2012]768号		
9	《关于深圳市宝安（老虎坑）垃圾焚烧发电厂二期工程项目竣工环境保护验收决定书》	深圳市人居环境委员会	2013. 12. 31	深环建验 [2013]252号		

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

## 五、突发环境事件应急预案情况

环境事件应急预案编制情况	已编制，已备案； 支队备案编号：440306-2016-ZD044-L
--------------	--