

# 深圳市能源环保有限公司 企业事业单位环境信息公开表

(2018 年上半年)

## 一、基础信息

单位名称	深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂		
生产地址	盐田区北山道盐田坳青麟坑		
企业负责人	刘汉俊	统一社会信用代码	91440300671885436A
联系方式	电话	0755-25208428	
	联系人	刘广鹏	
	传真	0755-25208200	
	邮政编码	518083	
生产经营主要内容	垃圾焚烧发电		
垃圾处理规模	450t/d		
主要产品	产品名称	计量单位	实际产量
	电能	kW·h	26211960

## 二、排污信息

(一) 废水污染物信息表				
排污口信息	排放执行标准	GB8978-1996	允许排放的废水总量 (t/d)	200
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	WS-8750456	总排放口	化学需氧量、悬浮物、氨氮等	盐田污水处理厂
污染物信息	主要污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	化学需氧量	130mg/L	0-74 mg/L	0.23kg
	悬浮物	100 mg/L	0-62 mg/L	0.14kg
	氨氮	20 mg/L	0-9.9 mg/L	0.08kg
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2018-3-8	A2170046791110Ca	无	

	2018-4-11	A2170046791111Ca	无		
备注	原污水处理系统已闲置，现正在技术改造中。				
(二) 废气污染物信息表					
排污口信息	排放执行标准	GB18485-2014 及 SZDB/Z 233-2017			
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型	
	FQ-8750456	烟囱	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、一氧化碳等	大气	
主要污染物、特征污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量	
	二氧化硫	100mg/m <sup>3</sup>	10.46mg/m <sup>3</sup> (在线监测平均浓度)	3.61t	
	氮氧化物	200 mg/m <sup>3</sup>	55.11mg/m <sup>3</sup> (在线监测平均浓度)	19.39 t	
	一氧化碳	100 mg/m <sup>3</sup>	3.41 mg/m <sup>3</sup> (在线监测平均浓度)	1.19 t	
	氯化氢	60 mg/m <sup>3</sup>	3.46 mg/m <sup>3</sup> (在线监测平均浓度)	1.20 t	
	烟尘	30 mg/m <sup>3</sup>	2.15mg/m <sup>3</sup> (在线监测平均浓度)	0.76 t	
	二噁英	0.05ng/Nm <sup>3</sup>	0.005-0.02 ng/Nm <sup>3</sup> (监测报告浓度范围)	--	
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况		
	1. 2018-01-22	WQJ2018/0044 号	无		
	2. 2018-04-20	WQJ2018/0138 号	无		
	3. 2018-03-07	华环监测二噁英 2018 第 061 号	无		
(三) 危险废物信息表					
废物名称	产生量	贮存量	规范转移量	转移去向	倾倒丢弃量
焚烧处置残渣(飞灰螯合物)	1559.77t	0	1559.77t	生活垃圾填埋场 (以转移联单为准)	0
焚烧处置残渣(飞灰螯合物)主要污染物、特征污染物信息	焚烧处置残渣(飞灰螯合物)执行标准		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)		
	污染物名称	排放标准	排放浓度		
	铜	40 mg/L	未检出-0.05 mg/L (监测报告浓度范围)		
	锌	100 mg/L	未检出-0.86 mg/L (监测报告浓度范围)		
	铅	0.25 mg/L	未检出-0.05 mg/L (监测报告浓度范围)		

	镉	0.15 mg/L	未检出-0.02 mg/L (监测报告浓度范围)
	镍	0.5mg/L	未检出 (监测报告浓度范围)
	二噁英	300ng TEQ/kg	92.9 ng TEQ/Kg (监测报告浓度)
焚烧处置残渣 (飞灰螯合物) 监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2018-1-22	A2170005979135Cc	无
	2018-2-27	A2170005979141Cj	无
	2018-3-27	A2170005979148Ce	无
	2018-4-27	A2170005979151Cc	无
	2018-5-29	A2170005979155Cg	无
	2018-6-20	A2170005979157Ci	无
	2017-11-30	华环监测二噁英 2017 第 181 号	无
(四) 噪声污染信息表			
噪声执行标准: GB12348-2008 2类 昼间 60dB (A) 夜间 50dB (A)			
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2018-02-05	A2170005979130Cb	无
	2018-04-11	A2170005979133Cb	无
(五) 环境空气污染物信息表			
环境空气执行标准: 氨气: 1.5mg/m <sup>3</sup> ; 硫化氢: 0.06mg/m <sup>3</sup> ; 臭气浓度: 20 (无量纲)			
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2018-02-05	A2170005979130Cb	无
	2018-04-11	A2170005979133Cb	无

### 三、污染防治设施建设和运行情况

序号	设施名称	运行情况
1	SNCR(脱硝)系统	正常
2	半干法脱酸系统	正常
3	干法脱酸系统	正常
4	活性炭吸附系统	正常

5	布袋除尘器	正常
6	SCR（脱硝）系统	正常
7	废水处理系统	技改升级中
8	飞灰稳定化系统	正常

#### 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	行政许可文件	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	关于《盐田垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》的批复	深圳市环境保护局	1999.04.30	深环批函[1999]033号	
2	关于深圳市能源环保有限公司盐田垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护验收的决定书	深圳市环境保护局	2006.08.12	深环验收[2006]117号	
3	深圳市人居环境委员会关于深圳市能源环保有限公司垃圾发电厂渗滤液外运问题的复函	深圳市人居环境委员会	2015.4.8	深人环函(2015)302号	
4	关于盐田垃圾焚烧发电厂废水污染防治设施暂停使用的批复	深圳市人居环境委员会	2015.8.24	深人环监[2015]102号	
5	广东省污染物排放许可证	深圳市人居环境委员会	2016.09.07	4403012010000320	
6	关于盐田垃圾焚烧厂废气处理设施提升改造项目投入运行的意见	深圳市人居环境委员会	2017.6.12	深人环监[2017]13号	

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

#### 五、突发环境事件应急预案

预案名称	编制情况	备案单位	备案编号
深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂突发环境事件应急预案	已编制	深圳市环境监察支队	440308-2016-ZD046-L